



Tabulka šachet	
Popis	Detaily
Slučovací šachta (SŠ) DN 1000	Olemování = 249.59 Jímka = 247.60 Vtok: -9- 247.61 Vtok: -19- 247.61 Vtok: -11- 247.61 Výtok: -12- 247.61
Rozdělovací šachta (RoŠ) DN 1000	Olemování = 249.63 Jímka = 247.75 Vtok: -3- 247.85 Výtok: -4- 247.76 Výtok: -6- 248.67
Revizní šachta (RŠ 01) DN 800	Olemování = 250.35 Jímka = 248.42 Výtok: -1- 248.42
Revizní šachta (RŠ 02) DN 800	Olemování = 249.81 Jímka = 247.94 Vtok: -2- 247.94 Výtok: -3- 247.94

Samostatné výkresy objektů:

LP - lapák písku s česlemi  
SN-A a B - sedimentační nádrže  
VKP - vegetační kalové pole

Tabulka potrubí				
Název potrubí	DN	Délka	Sklon	
-21-	110	0.45	1.00%	
-20-	110	1.10	1.14%	
-10-	160	0.68	1.00%	
-11-	160	1.73	1.20%	
-19-	170	1.56	1.05%	
-6-	160	1.72	3.50%	
-7-	160	0.82	0.39%	
-12-	200	2.34	0.50%	
-13-	200	5.19	0.49%	
-8-	160	0.68	1.00%	
-9-	160	1.75	1.00%	
-2-	250	1.74	1.87%	
-4-	160	1.72	1.00%	
-5-	160	0.82	1.00%	
-1-	250	13.29	1.00%	
-3-	250	9.17	0.99%	
-23-	110	0.45	1.00%	
-22-	110	1.10	1.14%	

polohový souřadný systém S-JTSK, výškový systém BPV					
		IGEA s.r.o.			
Na Valše 47/3, 702 95 OSTRAVA-PŘÍVOZ, www.igea.cz					
		Terén Design, s.r.o.			
Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 TEPLICE, tel: 417 536 102, tel./fax: 417 532 909, www.terendesign.cz					
Název zakázky: Kanalizace a KČOV Závada - I. etapa		Datum		06/2018	
Část: D - výkresová dokumentace		Stupeň PD		DSP	
SO/IO: SO 02.1 Předčištění a vegetační kalové pole		Měřítko		1:75	
Název výkresu: Situace předčištění		Č. přílohy		02.1/1	
Kraj: Moravskoslezský		Stavební úřad: MěÚ Dolní Benešov		Obec: Závada	
Objednatel: Obec Závada		Č. zak.		5616/16/DSP	
Zpracoval/Projektant: Ing. Vít Rous		Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Rous		HIP: Ing. Jan Fochler	
		Číslo výkresu:		5616/16/02.1/1	