



Popis prvků a konstrukcí:

1. přívodní potrubí PVC U/PEHD/nerez DN 160
2. rozvodné potrubí PVC U/PEHD/neret DN 110
3. CSB – opěrná zeď úhlová – výška 1000 mm
4. střední dělící příčka ze sešroubovaných OSB/Durélis desek tl. 15 mm s geotextilí na povrchu
5. drenážní potrubí DN 100 s větrací části zakončenou min. 0,3 m nad povrchem štěrku
6. pomocné bednění z OSB desek tl. 15 mm a latí 40x60
7. betonové dlaždice pod výtokovými otvory proti vyplavování štěrku
8. mokřadní rostliny – 5 ks/m^2
9. filtrační vrstva – praný štěrk 4–8 mm, tl. 0,3 m
10. přechodová vrstva – praný štěrk 8–16 mm, tl. 0,1 m
11. drenážní vrstva – praný štěrk 16–32 mm, tl. 0,15–0,3 m
12. hydroizolační vrstva – geotextilie 300 g/m^2, fólie EPDM/PE tl. 1 mm, geotextilie 300 g/m^2 podsyp – písek / štěrkopísek – tl. 0,1–0,2 m
13. nerezové/plastové podpěry

polohový souřadný systém S-JTSK, výškový systém BPV

IGEA s.r.o.
Na Valše 47/3, 702 95 OSTRAVA–PŘÍVOZ, www.igea.cz

Terén Design, s.r.o.
Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 TEPLICE, tel: 417 536 102, tel./fax: 417 532 909, www.terendesign.cz

Název zakázky:	Kanalizace a KČOV Závada - I. etapa	Datum	06/2018
Část:	D - výkresová dokumentace	Stupeň PD	DSP
SO/IO:	SO 02.2 Filtrační pole A, B a odtok	Měřítko	1:75, 1:33
Název výkresu:	Filtrační pole A	Č. přílohy	02.2/2
Kraj: Moravskoslezský	Stavební úřad: MěÚ Dolní Benešov	Obec: Závada	Č. zak. 5616/16/DSP
Objednatel : Obec Závada			Číslo výkresu : 5616/16/02.2/2
Zpracoval/Projektant:	Zpracoval/Projektant: Ing. Vít Rous	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Rous	HIP: Ing. Jan Fochler